

[andres.iturriaga@renewablepowercapital.com](mailto:andres.iturriaga@renewablepowercapital.com)  
[per.meijer@renewablepowercapital.com](mailto:per.meijer@renewablepowercapital.com)

## Godkännande av layout för Vitberget vindkraftverk, Kramfors kommun

### Beslut

Kommunstyrelsen har tagit emot förslag till parkutformning för Vitbergets vindkraftspark. Den föreslagna parkutformningen godkänns enligt bilaga 6 och 7.

### Lagstöd

Villkor 3 i tillståndet enligt 9 kap. miljöbalken för uppförande och drift av vindkraftsanläggning vid projektet Vitberget Vindkraftspark, dnr 551-6733-14.

### Bedömning

Parkutformning för Vitbergets vindkraftspark har tidigare godkänts 2022-02-12. Anpassning har gjorts av layouten för att anpassa för vägar, kranplatser mm till de kända och höga naturvärden och kulturområden som finns i området så dessa blir påverkade så lite som möjligt. Dessutom finns en beskrivning redovisad hur Grönbacksmyras ska passeras.

Betongstationer finns inte med i layouten. Skulle betongstation bli aktuellt ska placering av detta ske i samråd med tillsynsmyndigheten.

Ny ljudberäkning har lämnats in och visar på att villkoret i tillståndet uppfylls.

En skuggberäkning visar på att det måste installeras en teknisk skuggmodul i turbinstyrningen för klara villkoret för skugga.

Skyddsåtgärder måste till för att säkerhetsställa att natur- och kulturvärden inte påverkas:

- **Arbetsområden ska märkas ut.**
- **Massor får inte läggas upp i områden med kända natur- och kulturvärden eller områden som INTE är inventerade.**
- **Maskiner får inte köra utanför arbetsområdet.**

I övrigt gäller beslutet om parkutformning från 2022-02-02.



Åsa Mattsson  
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Kopia till: [isak.holmberg@ramboll.se](mailto:isak.holmberg@ramboll.se)